

# Filière Eau

Dégrilleur

Poste de relevage

Tamissage 830 m<sup>3</sup>/h

Tamissage 450 m<sup>3</sup>/h

Pré-ozonation

Pré-ozonation

Coagulation

Coagulation

PAX  
CAP

1

2 Décanteurs lamellaires

1 Décanteur lamellaire

2

7 Filtres à sable

4 Filtres à sable

# Filière Boues

Bâches eaux sales

Epaississeur

Déshydratation par centrifugation

4

Malaxeur

2 bennes de stockage des boues

Evacuation des boues vers centre de compostage

Eau de Javel

Soude

Dioxyde de chlore

Bâche d'eau filtrée

Ultrafiltration

3

Break point

Polymère

Chaux

Bâche eaux traitées 1700 m<sup>3</sup>

Bâche eaux traitées 2000 m<sup>3</sup>

Poste de pompage

Distribution vers les réservoirs de Beaufort, Lherm et Saint Lys